

SERTIFIKAATTI TUOTTEEN SUORITUSTASON PYSYVYYDESTÄ

0809-CPR-21004078

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 305/2011 (rakennustuoteasetus eli CPR), joka on annettu maaliskuun 9. päivänä 2011, mukaisesti tämä sertifiikaatti koskee rakennustuotetta

LK90eco osastoiva, avattava kippi-ikkuna

jotka kuuluvat standardien EN 16034 ja EN 14351-1 soveltamisalaan, ovat saranallisia, alumiiniprofilista valmistettuja ja ulkokäyttöön tarkoitettuja avattavia kippi-ikkunoita, jotka on lueteltu sivulla kaksi ja

jotka saattaa markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään

Tikli Group Oy

Yhdystie 40
FI-62800 Vimpeli

ja valmistetaan tuotantolaitoksessa

Tikli Group Oy

Yhdystie 40
FI-62800 Vimpeli

Tämä sertifiikaatti todistaa, että kaikkia suoritusasteen pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyviä vaatimuksia, jotka on esitetty standardien

EN 16034:2014

ja

EN 14351-1:2006 + A2:2016

liitteessä ZA järjestelmässä 1 sovelletaan tässä sertifiikaatissa esitetyille suoritusasteille, ja että valmistajan suorittama tehtaalla sisäinen laadunvalvonta on arvioitu ja siten varmistettu

rakennustuotteiden suoritusasteen pysyvyys.

Tämä sertifiikaatti on myönnetty ensimmäisen kerran 17.9.2021 ja on voimassa niin kauan kuin ei yhdenmukaistettua standardia, rakennustuotetta, suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmiä eikä valmistusolosuhteita tuotantolaitoksella ole oleellisesti muutettu, ellei ilmoitettu tuotesertifiointilaitos ole sitä pidättänyt tai peruuttanut. Sertifiikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteessa www.sertifiikaattihaku.fi.

Espoo 17.9.2021

Tiina Ala-Outinen
Manager, Building Structures

Heli Välimäki
Senior Expert

Saranallinen, alumiiniprofiileista valmistettu avattava kippi-ikkuna.

Ikkunan karmileveys voi olla enintään 1438 mm ja korkeus enintään 2300 mm, kuitenkin siten, että ikkunan pinta-ala voi olla enintään 3,0 m².

Ikkunoiden AVCP luokka on 1 ja suoritustaso palonkestävyyden osalta

E 15, E 20, E 30

EI₁ 15, EI₁ 20, EI₁ 30

EI₂ 15, EI₂ 20, EI₂ 30